




# ATTESTATION DE CONFORMITÉ

Adressée à : Sungrow Power Supply Co., Ltd.  
 : No.1699 Xiyou Rd., New & High Technology Industrial Development Zone,  
 230088, Hefei, P. R. China

Nom du produit : Onduleur photovoltaïque raccordé au réseau public de distribution

Marque :  阳光电源

Type / Modèle : SG60KTL

Informations Techniques : Classe I;  
 Entrée: MPPT Plage de tension: 570-850 Vdc, max 1000 Vdc, max 120 A;  
 Sortie: 3N~, 400/230 V, 50/60 Hz, 60 kW, max 96 A

Fabriqué par : Sungrow Power Supply Co., Ltd.  
 No.1699 Xiyou Rd., New & High Technology Industrial Development Zone,  
 230088, Hefei, P. R. China

Standards harmonisés : EN 61000-3-12:2011  
 IEC 61000-3-12:2011  
 EN 61000-3-11:2000  
 IEC 61000-3-11:2000

Cette attestation est accordée suite à un examen par DEKRA, dont les résultats sont disposés dans un dossier confidentiel no. 6028518.50

Cette attestation implique que les produits examinés sont conformes aux standards applicables en vertu de la directive de compatibilité électromagnétique (CEM) 2014/30/UE.

L'examen a été effectué sur un seul échantillon du produit, soumis par le fabricant.  
L'attestation ne comprend pas une évaluation de production du fabricant. La conformité de sa production avec l'échantillon testé par DEKRA n'est pas de la responsabilité de DEKRA..

Shanghai, le 09 Avril 2018 Number: 6028518.02AOC

DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd.

C.Lin  
Manager de certification 

© La publication intégrale de cette attestation et des rapports annexes est autorisée.

Le marquage CE peut être apposé sur le produit si toutes les directives CE pertinentes et effectives sont respectées.

DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd.  
3F 250 Jiangchangs Road Shibeil Hi-Tech Park, 200436 Zhabei District, Shanghai, China  
T +86 21 6056 7666 F +86 21 6056 7555 www.dekra-certification.com

